



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

**ANEXO AT 4**

LICITACIÓN No. LPE-N10-2018  
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ"

Siendo las 11:00 hrs. el día 30 de abril de 2018, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Valle Hermoso, Tam., para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma.

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Infraestructura Social	Ing. Juan José Montelongo Hernández	834 1244658	montelongo_56@hotmail.com

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
FRANCISCO HERRERA FLORES	FRANCISCO HERRERA	86 81012733	hefcon@msa.com

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ANEXO AT 5

LICITACIÓN No. LPE-N10-2018

DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL VALLE HERMOSO "DR. RODOLFO TORRE CANTÚ"

Minuta que se formula el día 30 de abril de 2018, a las 12:00 hrs, en el lugar de los trabajos. En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

Consideraciones generales:

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

En el anexo AE15, CATALOGO DE CONCEPTOS, en la PARTIDA XV-3 CONTACTOS, se modifican los siguientes conceptos:

DICE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
300052067	Suministro e instalación de módulo de receptáculos de fuerza y tierra el cual comprende: frente de acero inoxidable con acabado cepillado n°4, 4 receptáculos de fuerza tipo grado hospital, color rojo, polarizados, 125V, 20A, 4 receptáculos verdes para conexión tierra 30a, 1 barra de tierras con zapatas de conexión, modelo RMDR-120-4NI con caja 53007BB, marca SQUARE D o similar en calidad y precio. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreo, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)	pza	13.00

DEBE DECIR:

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
300087649	Suministro e instalación de módulo de receptáculos de fuerza y tierra el cual comprende: frente de acero inoxidable con acabado cepillado n°4, 4 receptáculos de fuerza tipo grado hospital, color rojo, polarizados, 125V, 20A, 4 receptáculos verdes para conexión tierra 30a, 1 barra de tierras con zapatas de conexión, modelo SGPMF4DR4 con caja SB120804, marca SCHNEIDER ELECTRIC o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, elevación, flete, acarreo, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)	pza	1.00

DICE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
300052427	Suministro e instalación de receptáculos XR-IAI para equipos portátiles de rayos X de operación estándar, 2F, 240V, 60HZ, 1 receptáculo 60A, con puesta a tierra, indicador de alarma luminoso y audible montado al frente con frente de acero inoxidable con acabado pulido con puerta embisagrada y seguro y caja 53007BB MARCA SQUARE D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo.	pza	10.00

**DEBE DECIR:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
300087650	Suministro e instalación de receptáculos SXR1M1N1F para equipos portátiles de rayos X de operación estándar, 2F, 240V, 60HZ, 1 receptáculo 60A, con puesta a tierra, indicador de alarma luminoso y audible montado al frente con frente de acero inoxidable con acabado pulido con puerta embisagrada y seguro y caja SB120804 MARCA SCHNEIDER ELECTRIC o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo.	pza	1.00

**Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:**

*No hubo preguntas*

**Preguntas y respuestas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:**

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Celebración de una próxima junta de aclaraciones ( Si ó No ).

NO habrá una segunda junta de aclaraciones.

POR LA CONVOCANTE

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Infraestructura Social	Ing. Juan José Montelongo Hernández	8341244858	montelongo_56@hotmail.com

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
FRANCISCO HERRELLA FLORES	FRANCISCO HERRELLA	8681012733	herfco@msa.com