

**ANEXO AT5**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACION:</b>	<b>LPE-N001-ITAVU-2024</b>
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCULTURA MONUMENTAL DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO, TAMAULIPAS</b>

Minuta que se formula a las **10:30 hrs. el día 17 de Septiembre de 2024**, en el lugar de los trabajos. En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

**INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:**

- Deberan incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE12 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTO E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como en el señalamiento de protección de obra, si no esta considerado en el "ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

**Consideraciones Generales:**

Se les recuerda los LICITANTES, que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecida en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos 15 minutos de anticipación.

La Maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos que se licitan (propia o arrendada), DEBERÁ estar debidamente identificada con el logotipo de la empresa, y contendrá cuando menos: Nombre de la empresa contratista y el teléfono.

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:

EN RELACION A LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE SE HARAN A LA SOLIDADURA DE LA ESTRUCTURA. ¿CUAL DE LAS QUE ESTAN INDICADAS EN EL CONCEPTO DEBERAN REALIZARSE?

RESPUESTA: EN ACUERDO CON LA CONTRATISTA Y EL ITAVU SE DEBERA REALIZAR UNA INSPECCION VISUAL CON EL LABORATORIO ESPECIALIZADO MISMO QUE DETERMINARA LA PRUEBA MAS ADECUADA PARA CADA ELEMENTO EN BASE A SUS CONDICIONES PARTICULARES

\*NOTA

LOS CONCEPTOS #33 y #34 SE UTILIZARAN DE MANERA GENERAL EN TODA LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LOS DETALLES ESTRUCTURALES

Preguntas y respuestas sobre el catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA
#7	50020004-A	CONCRETO PREMEZCLADO P/CIMENTACION $f'c=350 \text{ Kg/cm}^2$	$M^3$	493.77	¿ESTA CORRECTA LA REDISTENUA DEL CONCRETO?	SI, LA DETERMINO EL DISEÑO ESTRUCTURAL
#17	500200040-A	PEQUEÑO PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE GRAVA RODADA O TRITURADA DE 6 A 14 MM	$M^3$	542.33	¿DE LOS DOS TIPOS CUAL SE DEBE COLOCAR O COTIZAR?	LA QUE CUMPLA CON LAS DIMENSIONES REQUERIDAS LIBRE DE TIERRA Y CRIBADA
#33 #34 #35		- PARA CONEXION DE ACERO - BARTULA DE ACERO - ESTRUCTURA DE "OC"	KG	20,304.70 6,160.76 6,300.00	¿QUE COMPONEN ESTAS CONEXIONES?	EL PERFIL OC SE UTILIZA PARA RIGIDIZAR LA ESTRUCTURA. A NOTA
#36	500302571-A	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESCALERA MA RINA.	ML	27	¿DONDE VA COLOCADA?	AL CENTRO DE LA ESTRUCTURA DONDE SE PUEDA CIRCULAR
#24	500400007	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO 20CM	$M^2$	74.16	¿DONDE SE UDIA ESTE FIRME?	DEL LIMITE INTERIOR DEL MURO MCI, HASTA DONDE INDICA EL CAMBIO DE ESPESOR VER PLANO DE FIRMES

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".



Celebración de una próxima junta de aclaraciones (SI o NO)

NO habrá una segunda junta de aclaraciones.

**POR LA CONVOCANTE:**

PARTICIPANTE	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
SUPERVISOR	 <b>ARQ. JULIO C. ROZ.</b> <b>KMZ.</b> <i>ING. EVERARDO VARGAS DE ALFARO</i>	<b>55 71640050</b>  <b>834 207 1972</b>	<b>julio.rodriguez@tamulipas.gob.mx</b>  <b>buogradele@gmail.com</b>
REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE DE LOS TRABAJOS	 <b>Everardo Jasso Alfaro</b>	<b>834 100 7538</b>	<b>everardo.jasso@tamulipas.gob.mx</b>

**POR LOS LICITANTES:**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
<b>Luis Alberto González Cruz</b>	<b>Luis Alberto González Cruz</b> 	<b>834-301-0672</b>	<b>lagc1001@hotmail.com</b>
<b>RUTER, SA DE CV</b>	<b>FRANCISCO ACUÑA SAUCEDO</b> 	<b>834 131 4122</b>	<b>ruter ingenieria@gmail.com</b>

**Elyeiver SA DE CV** **Hector Garza Amaya** **834 1445845** **hectorgarzaamaya66@hotmail.com**  
