



SIMBOLOGIA

	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 30 x 30
	TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCLUTA.
	APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)
	CENTRO DE CARGA(h=1.70m)
	CONTACTO DE 110 V (h=0.35m)

NOTAS

EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR.

LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA, CONTACTOS Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA			
ITIFE	DIRECTOR GENERAL	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ	
	DIRECTOR TECNICO	ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES	
	Jefe DEPTO. PROYECTOR	ARQ. IVAN AMAYA RUIZ	
	ADOTACION: MTS.	SERVICIOS SANITARIOS/DIRECCION ESTRUCTURA 750 INSTALACION ELECTRICA	
	FECHA: JUNIO.2013		
ESCALA: 1:50			
DISEÑO: D.R.R.			PL-2