



**ANEXO AT4**

**ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

**LICITACIÓN No.** LPE-N074-2021

**DESCRIPCIÓN:** MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD, INCLUYE OBRA ELECTROMECÁNICA EN CALLE HIDALGO EN MPIO. ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Siendo a las 10:00 hrs. del día 07 de Diciembre de 2021, partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Altamira, Tam., para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma.

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
VÍAS TERRESTRES	 RAFAEL RESENDIZ G.	8341161354	rafael.resendiz@tam.gob.mx

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Consultoría en Obra SA de CV	Andrés Carrillo Gallegos	833 290 30 11	acarrillo@cobsa.mx
consultoría en Obra SA de CV	Alejandro Cruz H.	" "	ahervndrdzz@cobsa.mx





**ANEXO AT5**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN No.** LPE-N074-2021

**DESCRIPCIÓN:** MODERNIZACIÓN DE VIALIDAD, INCLUYE OBRA ELECTROMECAÁNICA EN CALLE HIDALGO EN MPIO. ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Minuta que se formula el día **07 de Diciembre de 2021**, a las **11:00 hrs.**, en el lugar de los trabajos. En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

**INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:**

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

**Consideraciones Generales:**

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.

**Medidas de prevención ante el Coronavirus COVID-19, para poder ingresar a la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos:**

- Al ingresar al edificio deberán aceptar el gel antibacterial, para desinfectar las manos.
- Usar obligatoriamente cubrebocas.
- Previo al evento atender las medidas de protección e indicaciones por el personal autorizado.





**Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:**

Q En el concepto 502404871 y 502404872 se mencionó que se consideran cuchillas solidas de 15 kv y el plano marca. Cuchillas de operacion en grupo que debemos considerar?

R: Se debera considerar cuchillas de operacion en grupo de 27 kv para 630 Amp Descripción corta CFE - COGC-27-12JV

**Preguntas y respuestas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:**

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA






Celebración de una próxima junta de aclaraciones ( Si ó No ).

NO habrá una segunda junta de aclaraciones.

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
VIAS TERRIESTRES	 RAFAEL ROSENDO G.	8341161359	rafael.resendo@tam.gob.mx

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Consultoria en Obras SA de CV	 Andrea Carolina Gullaga	833 240 30 11	acarrillo@cobsa.mx