

**ANEXO AT4**

**ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**

**LICITACIÓN No.** LPE-N042-2023

**DESCRIPCIÓN:** CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS

Siendo el día **08 de Noviembre de 2023**, a las **12:00 hrs.**, partirán de reunión en **Calle Aguas subterráneas No. 34 entre Aguas territoriales y Aguas termales, Col. Ampl. Las Norias. Matamoros Tam. C.P. 87390 Tel. (868) 819 11 33.**, para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma.

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
DE CONTRATACIÓN	Rep. José Arnau Gómez Cruz Jefe Depto. Supervisión	8341557628	jose.gomez@tamaulipas.gob.mx
DE CONSTRUCCIÓN	Rep. Miguel Ángel Ruiz Torres	8682570954	miguel.ruiz@tamaulipas.gob.mx


**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO

**Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:**

**Preguntas y respuestas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:**

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA



## ANEXO AT5

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN No. LPE-N042-2023

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS

Minuta que se formula el día **08 de Noviembre de 2023, a las 13:00 hrs., en el lugar de los trabajos.** En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

#### INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

#### Consideraciones Generales:

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.

La maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos que se licitan (propia o arrendada), DEBERÁ estar debidamente identificada con el logotipo de la empresa, y contendrá cuando menos: **Nombre de la empresa contratista y el teléfono.**



Se hace del conocimiento de las empresas participantes la siguiente indicación emitida por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP para ser tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas.

1.-En el ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS se modifican los siguientes conceptos:

**DICE**

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
48	500200012	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 02) Resistencia f'c =200 kg/cm2.	m3	20.40

**DEBE DECIR**


NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
48	500200013	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO 3.0704.03) B. REFERENCIAS 3.0704.03 F.01. a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07). 03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.	m3	20.40

**DICE**

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
79	500200003	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.	m2	66.38

**DEBE DECIR**

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
79	500200108	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES 3.0704.01 - B REFERENCIAS 3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14). 01.b) de concreto hidráulico f'c =150 kg/cm2.	m2	66.38



Celebración de una próxima junta de aclaraciones ( Si ó No ).

\_\_\_\_\_ habrá una segunda junta de aclaraciones.

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
DE CONSTRUCCIÓN	Arq. José Abundio GAMEZ G. JEFE Depto. Supervisión R.N.	834 155 7028	jose.gomez@tamaulipas.gob.mx
DE CONSTRUCCION	Arq. Miguel Ángel Ruiz Torres	8662570491	miguel.ruiz@tamaulipas.gob.mx

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO