

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 1 de junio de 2026

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N006-2026

Relativo a: CONTINUACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA NORTE DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Se hace del conocimiento a las empresas participantes la siguiente indicación, emitida por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para que sea considerada en la elaboración de sus propuestas.

En el ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, entregado en las bases de la licitación, se modifica el siguiente concepto:

DICE:

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
15	280190115	8022.00) Válvula de compuerta vástago fijo de 125 PSI y E.P. 16 A Suministro e instalación de válvulas tipo mariposa de 762 mm. (30") de diámetro,	pza	6.00

DEBE DECIR:

No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
15	280190242	8022.00). Válvula de mariposa de 125 PSI y E.P. 16 A Suministro e instalación de válvulas tipo mariposa de 762 mm. (30") de diámetro, con operador de engranes.	pza	6.00

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

JAMR/fcp