

ESC. 1:100



ESC. 1:100



CORTE TRANSVERSAL (A-A') S/E

SIMBOLOGIA

	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x39 W		ABANICO DE TECHO
	TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm SEMIOCULTA.		TUBERIA DE P.V.C. LIGERO DE 13 mm OCULTA EN PISO.
	CONTACTO DE 110 V(h=0.35m)		CONTROL PARA ENCENDIDO DE ABANICOS (h=1.20m)
	APAGADOR SENCILLO(h=1.20m)	RE	REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION (50x80x65cm)
	CENTRO DE CARGA(h=1.70m)		

NOTAS

- EL CENTRO DE CARGA SERA COLOCADO SEGUN SEA NECESARIO EN LAS INSTALACIONES A CONTINUAR.
- LA ALTURA DEL CENTRO DE CARGA Y APAGADORES SE MEDIRA DEL N.P.T. AL CENTRO DE LOS MISMOS.
- TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE A TRAVES DE UNA VARILLA COPPER WELD.
- LA UBICACION DEFINITIVA DE LOS ABANICOS SE DETERMINARA EN LA OBRA.

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE

DIRECTOR GENERAL:	ARQ. JUAN PATIÑO CRUZ
DIRECTOR TECNICO:	ING. CARLOS ALEJANDRO DE LUNA FLORES
JEFE DEPTO. PROYECTOS:	ARQ. IVAN AMAYA RUIZ

ACOTACION: **MTS.**

FECHA: **SEP.2013**

ESCALA: **INDICADAS**

DIBUJO: **D.R.R.**

AULA 2.5 E.E.

ESTRUCTURA U2-C (717)

INSTALACION ELECTRICA

PL-2